

Plan Notu Deęiřiklięi: 05.12.2025/80sBMK

Bozüyük ilçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notlarının 05.09.2025 tarih ve 57 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan, "Merkezi ısıtma sistemi zorunlu olan binalarda, kazan dairesinin, bodrum veya zemin katta düzenlenmesi zorunludur." maddesine, 15.09.2025 tarihli dilekçe ile kazan dairesinin çatı katında da yapılabileceęi, bodrum katta veya zemin katta düzenlenmesi kısıtlama yapılmaması gerektięi gerekçesi ile yapılan itiraz deęerlendirilmiş olup, plan notu,

"Merkezi ısıtma sistemi zorunlu olan binalarda, kazan dairesinin, bodrum veya zemin katta düzenlenmesi zorunludur. Ancak statik hesaplarda dikkate alınması halinde, doğalgaz yakıtlı merkezi ısıtma sistemlerinin kazan daireleri, çatı katında da düzenlenebilir."

şeklinde plan notu deęiřtirilerek, itiraz kısmen kabul edilmiştir.